

Број: 1-02-4042-25/17-6
Датум: 08.01.2018.
Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 05.01.2017 у 10:00 часова, заведеног под бројем 1-02-4042-25/17-5, за јавну набавку радова – изградња мреже станица за мониторингање РФ спектра и сензора за мерење нејонизујућег зрачења, на три године, редни број 1-02-4042-25/17, објављујемо одговоре:

Питање:

Poštovani,

Vezano za javnu nabavku broj 1-02-4042-25/17 “Izgradnja mreže stanica za monitorisanje RF spektra i senzora za merenje nejonizujućeg zračenja, na dve godine” imamo pitanje:

1. U delu dokumentacije, u Prilogu konkursne dokumentacije – tehničke specifikacije, na strani 55. u tekstualnom delu je navedeno da je potrebno predvideti solarne invertore snage 4500 do 5000W. U tabeli 4.2 predviđeni su solarni invertori snage 5000 do 6000W, tako da vrednosti u tekstu i tabeli nisu usaglašene.
Prema kojoj vrednosti je potrebno predvideti invertore?

Напомена: Текст питања је изворно преузет од стране понуђача..


Одговор:

Предвидети соларне инверторе снаге 5000 до 6000 W, како је дато у табели 4.2.
У складу са наведеним, биће измењена Конкурсна документација.

Доставити:

- понуђачу
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Службеник за јавне набавке



Жељко Гаговић