



Број: 1-02-4042-19/15-19

Датум: 05.08.2015.

Београд

**ПРЕДМЕТ:** Објашњење у вези јавне набавке добара - Закуп пословног простора у Београду, за период од три године, број 1-02-4042-19/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1) *Да ли се може сматрати да је испуњен услов постављен Конкурсном документацијом којим захтевате потпуну физичку издвојеност коришћења простора, односно засебан улаз у приступне ходнике, уколико се Наручиоцу, у објекту који има више корисника понуди, искључиво за потребе Наручиоца, коришћење једног од два лифта у холу, као и засебно степениште које води до пословног простора који се нуди?*

• Конкурсном документацијом је дефинисано да Пословни простор који је предмет закупа мора да буде физички издвојен у односу на остале просторе/објекте у близини (било да је објекат потпуно засебан и независан, било да је у склопу већег објекта али да има засебан улаз и да је физички преграђен од остатка објекта) и да има улаз који би се искључиво користио за потребе Наручиоца.

2) *Уколико понуђач може да обезбеди потпуну физичко-техничку заштиту и безбедност Сервер сале, која при томе задовољава услове из Конкурсне документације, да ли је за Наручиоца прихватљиво да Сервер сала буде физички дислоцирана, уколико понуђач обезбеди функционално еквивалентну повезаност радних места са Сервер салом?*

• Сервер сала физички мора да буде лоцирана у пословном простору чији је закуп предмет набавке.

3) *Молимо вас да појасните да ли постоје посебни захтеви које треба да испуни део пословног простора намењен за лабораторију као и магацински простор, у погледу испуњености законом прописаних услова који се примењују за опасне материје и сл. (вентилација, клима, врста осветљења др.)*

• Простор намењен за лабораторију требало би да има све особине стандардног канцеларијског простора, што значи да мора да поседује уобичајене плафонске уређаје система за дојаву о избијању пожара. Осим тога, а због тога што ће у тој просорији стајати

електронски уређаји, простор би требало да буде опремљен преносивим апаратима за гашење пожара који користе Co2 (угљендиоксид) за гашење пожара, а како не би дошло до оштећивања електронске опреме услед гашења пожара апаратима који користе прах или течност. Довољно је да у лабораторији постоје два таква противпожарна апарата. Апарати за гашење пожара угљендиоксидом израђују се према стандардима SRPS Z.C2.040 (ручни апарати) и SRPS Z.C2.140 (превозни апарати). У конкурсној документацији је употребљен израз лабораторија, али није реч о лабораторији у најужем значењу те речи, што значи да се у тим просторијама неће држати и употребљавати опасне материје и изводити хемијски експерименти. У лабораторији која је потребна Агенцији као наручиоцу, користиће се електронска опрема којом се тестира дуга опрема, тако да нема потребе за посебим системима вентилације.

Магацински простор биће намењен материјалима и материјама које нису опасне материје, тако да је неопходно да тај простор поседује стандардни систем за дојаву о избијању пожара, систем за вентилацију и противпожарна врата, али не и опрему која је прописима захтевана за складиштење опасних материја.

**ДИРЕКТОР**  
**др Милан Јанковић**