



Број: 1-02-4042-19/15-25

Датум: 10.08.2015.

Београд

**ПРЕДМЕТ:** Објашњење у вези јавне набавке добара - Закуп пословног простора у Београду, за период од три године, број 1-02-4042-19/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

**1. Електро инсталације, Напајање дизел агрегата:** *За које потрошаче, осим потрошача сервер сале, треба да се обезбеди резервно напајање са дизел агрегата.*

- Поред свих потрошача сервер сале резервно напајање са дизел агрегата је потребно обезбедити за лифт и потрошаче у канцеларијама директора и председника Управног одбора

**2. У делу XII. Видео надзор приступа у пословне просторије нису ближе дефинисане карактеристике система:** *IP или аналогне камере, квалитет сочива, време снимања....*

- Време чувања снимљених видео записа мора да буде минимално 30 дана. Избор технологије за реализацију система за видео надзор је на Понуђачу при чему морају да буду испуњени сви захтеви из одељка XII *Видео надзор приступа у пословне просторије*

**3. Структурна мрежа:** *Да ли комуникацијски рекови са пасивном опремом морају да буду смештени у Сервер Сали или могу да буду и у спратним рек собама у којима су обезбеђени одговарајући амбијентални и безбедносни услови. На овај начин се обезбеђује више простора у сервер Сали за смештај рекова са активном опремом и сигурно обезбеђује дозвољена дужина каблова  $\leq 90m$ .*

- Комуникациони рек ормани са пасивном опремом морају да буду смештени у сервер сали на начин како је дефинисано у одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале*

**4. Сервер сала:** *Није јасно да ли је за гашење пожара у Сервер сали довољно да се обезбеде само одговарајући апарати за гашење или је потребно да постоји комплетан систем за гашења пожара гасом (нпр са инергином) који се примењује за заштиту сервер сала. Тражена расположивост напајања је мин. 99.99% месечно. Није јасно на које од стандардних класификација овај критеријум се односи. Да би се избегла лутања у погледу поузданости напајања, хлађења, заштите од пожара треба да се дефинише који ТИЕР треба да испуни тражена Сервер сала.*

- Сервер сала мора да буде опремљена комплетним системом за гашење пожара на начин како је дефинисано у одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале.*

Сервер сала мора минимално да испуни све захтеве дефинисане у одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале*

**5. Паркирање:** *Обзиром на делатност којом се РАТЕЛ бави, да ли постоје неки додатни услови за паркирање техничких возила-нпр мерних возила.*

- Не постоје додатни услови за паркирање техничких возила-нпр мерних возила.

**6. Канцеларије:** *Да ли минимална површина канцеларије за запослене мора да буде мин 30м<sup>2</sup> (VI. Унутршње површине -Канцеларије за остала запослена лица: најмање 25 канцеларија појединачне површине од око 30 до 50м<sup>2</sup>) тј колика је захтевана мин површина по запосленом у канцеларијама са више запослених? Дали је могућа да доња граница буде око 10м<sup>2</sup>?*

- Није могуће да минимална површина канцеларије за запослене буде мин 10м<sup>2</sup>.

Биће донета одлука о измени Конкурсне документације, тако да минимална површина канцеларије за запослене буде 20м<sup>2</sup>.

**ДИРЕКТОР**

**др Милан Јанковић**