



Број: 1-02-4042-19/15-48

Датум: 26.08.2015.

Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке добара – Закуп пословног простора у Београду, за период од три године, број 1-02-4042-19/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1. Који су телекомуникациони провајдери који обезбеђују услуге Наручиоцу и који је капацитет потребно обезбедити према њима?

1.1 У одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале* је дефинисано да Наручилац има важеће Уговоре о пружању услуга са телекомуникационим оператором Телеком Србија. Такође је јасно назначено да је потребно обезбедити оптички приступ са минимално 10 оптичких влакана директно у комуникационом реку у сервер сали ка телекомуникационом оператору Телеком Србија.

2. Који од стандардних 19-inch комуникационих рекова је потребно да поседује сервер сала?

2.1 У одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале* је дефинисано је у комуникационим рек орманима потребно обезбедити минимално 40U укупног слободног простора за смештање активне мрежне опреме. Број комуникационих рек ормана које сервер сала мора да поседује је остављено да Понуђач одреди на начин да буду задовољени сви услови из одељка XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале*.

3. Који је капацитет саобраћаја (количине података) између сервер сале и локалне мреже рачунара?

3.1 У одељку XIII *Техничке спецификације и захтеви сервер сале* је дефинисано да из сервер сале до сваког радног места морају бити изведене минимално 3 директне мрежне инсталације са RJ45 конекторима користећи UTP/STP/FTP/SFTP каблове категорије 6 или веће што омогућава проток до крајњег корисника од минимално 1Gb/s.

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

С поштовањем,


ДИРЕКТОР
др Милан Јанковић