



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

Број: 1-02-4047-11/16-7

Датум: 25.05.2016.

Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 25.5.2016 9:03 часова, заведеног под бројем 1-02-4047-11/16-6, за јавну набавку добара – замена прозора на објекту КМЦ Београд, број набавке 1-02-4047-11/16, објављујемо одговор:

Питање:

Приликом прегледа конкурсне документације ЈН бр. 1-02-4047-11/16-1 уочили смо одређену неправилност, па Вас молимо да исту исправите.

У техничким спецификацијама предмета јавне набавке, захтевана дебљина стакла је 26мм (6-16-4), што је неисправно из разлога што је дебљина стакла које се користи за ПВЦ прозоре 24мм (4+16+4).

Због чега Вас молимо да извршите преправку и захтевате дебљину стакла 24мм (4+16+4).

Напомена: (Текст питања је изворно преузет од стране понуђача без лекторисања)

Одговор:

Прихватамо захтев за измену захтеване дебљине IZO стакла 26 mm (6-16-4), која се десила техничком омашком, па ће захтевана дебљина IZO стакла бити 24 mm (4+16+4).

У складу са одговором биће извршена одговарајућа измена конкурсне документације.

Доставити:

- понуђачима
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Члан комисије

Жељко Гаговић, службеник за јавне набавке