



Број: 1-02-4042-17/19-6

Датум: 07.08.2019.

Београд

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурене документације у вези јавне набавке добара - мерна опрема за станице за мониторинг РФ спектра са додатном опремом, опремом за приказ резултата мерења и инсталацијом, број 1-02-4042-17/19;

Сходно Одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), дајемо појашњење конкурене документације у вези са постављеним питањем од 05.8.2019 године:

ПИТАЊЕ 1:

Odeljak II, stav IV, tačka 5 za „Kutiju sa daljinskim upravljanjem 230V / 50 Hz“ zahteva maksimalnu izlaznu snagu od 4,0 kW. Molimo da potvrdite da će 3650 V @ 230V biti prihvatljivo i u skladu sa Vašim zahtevima.

ОДГОВОР 1:

У конкурсној документацији наручилац је захтевао да максимална излазна снага за „Даљински управљану разводну кутију 230V/50Hz“ буде 4.0KW. Имајући у виду да на улазу у разводне кутије овог типа углавном постоји заштитни осигурач димензионисан на 16 А, што за напон напајања од 230 V даје снагу од 3680 W, наручилац ће прихватити разводну кутију са даљинским управљањем којој је декларисана максимална излазна снага 3,6 kW или већа.

ПИТАЊЕ 2:

Odeljak II, stav IV, tačka 5 za Kutiju sa daljinskim upravljanjem 230V / 50 Hz“ zahteva 1 Gbit LAN interfejs. Molim da potvrdite da će 10/100 Mbps Ethernet interfejs biti prihvatljiv i u skladu sa Vašim zahtevima.

ОДГОВОР 2:

Да, наручилац ће прихватити „Даљински управљану разводну кутију 230V/50Hz“ која има 10/100 Mbps Ethernet интерфејс. У техничкој спецификацији за „Даљински управљану разводну кутију 230V/50Hz“ се поткрала грешка. Наиме, за мрежни интерфејс је захтевано да буде „1Gbit LAN“ а треба да буде „10/100 Mbit LAN“.

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



Розалина Кошанин