



Број: 1-02-4047-15/16-6  
Датум: 20.07.2016.  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Објашњење у вези јавне набавке услуге – поправке и одржавање ватрогасне опреме, обликоване по партијама, број 1-02-4047-15/16;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањем:

1) Пошто смо заинтересовани за учешће у предметној јавној набавци, интересује нас појашњење дефинисаног услова да је за Партију II неопходно Решење МУП-а РС којим се утврђује да понуђач, између осталог, има решење за контролно испитивање и сервисирање стабилних система за гашење пожара и контролно испитивање и сервисирање стабилних система за дојаву пожара, с обзиром да тражено Решење није у вези за предметом јавне набавке предвиђеног Партијом II.

➤ Наручилац је у Одељку III – Спецификација предмета набавке – Партија II, на стр. 10. и 11, дефинисао да је предмет јавне набавке одржавање уређаја за заштиту од пожара у Контролно мерном центру Београд – Добановци, ул. Угриновачка б.б, 11272 Добановци и Контролно – мерном центру Ниш – Брдо Камаре бб, 18000 Ниш, и уређаја у службеним аутомобилима РАТЕЛ, за период од три године, а да је другом делу текста описао да су обавезе понуђача да између осталог, прегледа, сервисира и испита стабилни систем за гашење пожара, који се налазе у „КМЦ Београд“ и „КМЦ Ниш“, најмање два пута годишње и да за сваки стабилни систем изда атест у ПВЦ фолији, након сваког контролног прегледа.

Дакле, из документације се види да тражено Решење МУП-а јесте у вези са предметом набавке за Партију II.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

**СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

  
**Слободан Матовић**