



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

Број: 1-02-4042-7/15-16

Датум: 3.6.2015.

Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 2.6.2015 16:18 часова, заведеног под бројем 1 02-4042-9/15-15, за јавну набавку добара – Систем за контролу присуства на послу, са одржавањем за период од три године, број набавке 1 02-4042-7/15, објављујемо одговор:

Питања:

Молим Вас да нам дате одговор на следеће питање у вези јавне набавке број 1 02-4042-7/15, како би могли да припремимо понуду у складу са Вашим захтевима.

У делу конкурсне документације у оквиру техничка спецификација добара које су предмет јавне набавке под тачком 1. *Функционална спецификација система под тачком 1.3.* наведено је: Уколико се систем не може интегрисати у постојећу Рателову мрежну и серверску инфраструктуру понуђач је дужан да обезбеди додатну опрему и софтвер неопходан за функционисање без додатне накнаде.

1. Молим Вас да нам дате информацију која је постојећа Рателова мрежа и која је серверска инфраструктура?
2. Такође у техничкој документацији није наведено колико је уређаја потребно инсталирати и на колико локација? Да ли је у питању 5 локација на које је потребно инсталирати 6 уређаја?
3. Да ли су уређаји за унутрашњу или спољну употребу?
4. Да ли су Вам потребни уређаји који врше контролу приступа или само евиденцију радног времена?
5. Уколико су потребни уређаји за контролу приступа молимо Вас да нам дате детаљну спецификацију да ли је на вратима постављена додатна опрема потребна за контролу приступа (електричне браве, магнетни прихватник) или је потребно да понуђач ову опрему уврсти у понуду.

Напомена: (Текст питања је изворно преузет од стране понуђача без лекторисања)

Одговори:

1. Повезивање на Рател-ову мрежну инфраструктуру се врши помоћу ethernet портова на централном switch-у у сваком од објеката при чему је обезбеђен слободан порт минималне брзине 100Mbps за сваку тачку на којој се бележи присуство. У том смислу је потребно обезбедити каблирање до сваког од уређаја који се инсталира и његово напајање електричном енергијом.

Што се тиче серверске инфраструктуре, Рател обезбеђује виртуелни сервер базиран на VMware технологији са максимално 4GB радне меморије, 2 виртуелна процесора и лиценцираним Linux или Windows окружењем.

Као што је наведено у напмени тачке 3. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ“, понуђачима је дозвољено да остале информације које су им неопходне за место где се уграђује Систем за контролу присуства на послу утврде на лицу места: контролно-мерни центар Ниш, брдо Камаре, контролно-мерни центар Београд-Добановци, Угриновачка бб и просторије Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, увидом у постојеће стање и на основу искуствених претпоставки и захтева Наручиоца.

2. Као што је наведено у тачки 3. Конкурсне документације „ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ“, подтачка 1.1. „Функционална спецификација система“, Систем за контролу присуства бележи присуство запослених у три објекта при чему се на једном објекту контрола врши у три тачке (три улаза, односно излаза из објекта), на другом у две тачке и на трећем у једној. У том смислу је потребно инсталирати уређаје на укупно 6 тачака на 3 локације.

3. Уређаји су за унутрашњу употребу.

4. Функција система је евиденција радног времена путем контроле присуства запослених, нема улогу у обезбеђивању објеката.

5. Није потребно уврстити у понуду никакву додатну опрему за контролу приступа.

Доставити:

- понуђачима
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца



30 ДИРЕКТОР

др Милан Јанковић
др Милан Јанковић