

Број: 1-02-4047-7/16-10

Датум: 12.01.2017.

Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде за ЈН добара – **расветна опрема**, број набавке 1-02-4047-7/16

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 10.01.2017. године у 11:52 часова, заведеног под бројем 1-02-4047-7/16-9, за јавну набавку добара – **расветна опрема**, број набавке 1-02-4047-7/16, објављујемо одговор:

Питање:

Поштовани,

Молим вас да нам доставите појашњења везано за јавну набавку добара – РАСВЕТНА ОПРЕМА:

Ставка 10 - ЛЕД РЕФЛЕКТОР СПОЉНИ 150 W, ЛЕД Chip , светлосни флуке 9000Lm, темп. боје 5000K, угао расипања светлости 180, број диода 72

(Пример: ЛЕД рефлектор LT-T-036 150W)

-Да ли се мора нудити тачно наведени рефлектор LT-T-036 150W или нешто слично. Питам то из разлога качења рефлектора, наведени рефлектор се поставља на цевни профил – да ли је то неопходно, да ли је обавезан угао расипања 180 степени и снага....молим детаљније објашњење.

С поштовањем

Напомена: (Текст питања је изворно преузет од стране понуђача без лекторисања)


Одговор:

Дозвољене корекције су до 10% у минусу и 20% у плусу по свим ставкама за ставку 10. Рефлектор се качи на стуб висине 5 м.


Доставити:

- понуђачу
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Потписи председника и члана комисије:



Предраг Петровић, председник



Жељко Гаговић, члан, службеник за јавне набавке