

Број: 1-02-4042-14/17-13
Датум: 08.06.2017.
Београд

У складу са чланом 63. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу захтева заинтересованог понуђача за додатним појашњењима, достављено електронским путем, дана 06.06.2017 у 11:29 часова, заведеног под бројем 1-02-4042-14/17-11, за јавну набавку радова – изградња мреже станица за мониторингање РФ спектра, сензора за мерење нејонизујућег зрачења, редни број 1-02-4042-14/17, објављујемо одговоре:

Питања:

Pitanja u vezi J.N. JN бр. 1-02-4042-14/17 Izgradnja mreže stanica za monitorisanje RF spektra.....

Pitanje 1

S obzirom da je na više mesta u konkursnoj dokumentaciji navedeno da se stvarna količina izvedenih radova obračunava na osnovu realno izvedenih količina npr.:

- Стране 41 и 79 “..коначна количина и вредност радова по овом уговору утврдити на основу стварно изведених и утврђених коначних количина радова за сваку станицу...”

- Страна 48“..Извођач окончану ситуацију испоставља на основуизведених количина уговорених радова и уговорених цена за дату локацију...”

..a da suObrascem Strukture Cena /str. 63/, jedinice mere date paušalno, kao komplet a ne po jedinicama mere ugrađenog materijala ili rada kao npr. iskop u 4. kategoriji –u m³ ili čelična konstrukcija u kg., kako će se utvrditi cena stvarno izvedenih radova? Da li ćete konstatovati i plaćati rešetkasti stub komada 1 – bez obzira na njegovu težinu?

Drugim rečima, da li je posao ključ u ruke ili prema stvarno izvedenim količinama uz definisane jedinične cene materijala za svaku poziciju? U tenderu to nije jasno definisano.

Pitanje 2

Tehnički opis temelja stuba tipa paukna str. 8 Priloga, deluje da je prepisan iz tehničkog opisa temelja rešetkastog stuba sa strane 7 i sadrži niz neusaglašenosti sa crtežima i specifikacijom stuba pauk, koji su dati u nastavku teksta Priloga – tehničke specifikacije. Naime na strani 8 Priloga za temelj pauka dato je da:

- ...Спој темеља и конструкције стуба треба да буде помоћу убетонираних анкерних носачана које се монтирају елементистуба. Изнад темеља предвидети АБ плочу дебљине 20 см дефинисаних димензија, која треба да покрива читаву горњу површину темеља. Бетон треба да буде марке **МВ30** и армиран ребрастом арматуром RA400/500-2, а плоча у нивоу терена мрежастом арматуром ±Q131...

Što navodi na zaključak da se pauk temelji izlivenim temeljem ispod AB ploče lokacije..a na strani 67 gde je data specifikacija pauka date su sledeće informacije:

- Izrada armirano betonskih blokova dimenzija 50x50x10 cm za balast stuba od betona **MB25**. Blokovi su armirani armaturnom mrežom Q188. Nabavka materijala i radionička izrada kadica za balaste za montažnodemontažni antenski stub PK20.

Što navodi na zaključak da temelj pauka treba da se izvede prefabrikovanim balastima uz upotrebu prefabrikovanih čeličnih kadica, odnosno temelj sa neukopanim balastima. **Razlika u ceni između ove dve vrste temelja je značajna.** Pojasnite da li ponuđač daje cenu za temelj dat opisom na str. 8 ili opisom na str 67 istog dokumenta.

Pitanje 3

Кадровски капацитет:

Na strani 19 se traži

- најмање десет (10) радника са сертификатом за рад на висини са важећим здравственим уверењем;

A dokaz je

- сертификат са лекарским уверењем о оспособљености за радна висини;

Nije jasno kako se dokazuje. Da li je potrebno dostaviti:

- samo lekarski pregled za rad na visini ili
- sertifikat koji niste definisali koji i od koga je izdat i uz to - lekarski pregled

Напомена: (Текст питања је изворно преузет од стране понуђача без лекторисања).

Одговори:

Одговор на питање 1.

У Образцима структуре цена (Позиције 1 до 5) јединице мера нигде нису дате паушално.

Јединице мера су исказане као комплет, комад, метар, итд. и плаћање ће се извршити према ценама и количинама исказаним у Образцима структуре цена, као и на основу стварно изведених и утврђених количина.

У вези питања за начин плаћања за решеткасти стуб, плаћање ће се извршити према условима конкурсне документације за комплет, а обавеза понуђача је да предвиди адекватан стуб према условима конкурсне документације и условима локације где се планира монтажа стубова.

Посао није „кључ у руке“.

Одговор на питање 2.

У конкурсној документацији у делу Прилог ТС 13 је јасно дато на шта се односи приложена документација за „паук“ стубове.

Понуђачи требају да дају цену за темељ према опису и условима датим на страни 8.


Одговор на питање 3.

Као доказ да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом везан за десет (10) радника са сертификатом за рад на висини са важећим здравственим уверењем, понуђач доставља сертификат о завршеној обуци за рад на висини из области грађевинарства за рад на решеткастим конструкцијама и извештај о лекарском прегледу да је радник способан за рад на висини.

Доставити:

- понуђачу
- портал УЈН
- интернет страница наручиоца

Службеник за јавне набавке



Жељко Гаговић