



Број: 1-02-4042-22/15-12
Датум: 06.11.2015.
Београд

ПРЕДМЕТ: Објашњење у вези јавне набавке радова – Монтажно-демонтажни стубови и припрема локација за даљински управљане мерне станице Чигота, број 1-02-4042-22/15;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), достављамо вам објашњење у вези са следећим постављеним питањима:

1) С обзиром да израда новог уземљивача на каменитом тлу /врх Чигота/ зна да буде значајна ценовна ставка молио бих да одговорите на следећа питања: Да ли постоји захтев произвођача телекомуникационе опреме, која треба да се смести у спољашњи кабинет, у вези гарантоване вредности отпорности уземљивача? Ако да која је то вредност?

➤ Наручиоцу није познато да постоји посебан захтев произвођача опреме у овом смислу. У погледу ефикасности заштитног уземљења објекат треба да буде изведен према препорукама из генералног ИТУ упутства (ITU Handbook - Spectrum Monitoring) које се односе на постављање овог типа контролно-мерних станица, што значи да отпорност уземљења треба да буде реда 5Ω или боље.

2) Да ли у непосредној близини будућег монтажно-демонтажног стуба постоји уземљивач и да ли постоје мерења отпорности истог? Које су вредности?

➤ На објекту постоји систем за уземљење, али Наручиоцу нису познати резултати мерења отпорности истог. Заједнички закључак Наручиоца и власника објекта је да је потребно поставити додатни уземљивач који ће бити повезан са постојећим системом за уземљење.

3) На страни 11 стоји: ...да је понуђач од 2012. године додана објављивања позива за подношење понуда, урадио минимум 10 електроенергетских привода ускладу са тада важећем Законом о планирању и изградњи. Услов није јасан, да ли су у питању пројекти привода /у складу са законом/ или извођење привода?

➤ Наведени услов подразумева пројектовање и извођење минимум 10 електроенергетских привода.

4) На страни 6 стоји: Прикључење кабинета на напајање 230V/50Hz са разводног ормана који се налази у просторији предвиђеној за смештај кабинета. Да ли је постојећи орман на који се прикључује нови кабинет на агрегату или не? Ако није да ли понудом предвидети агрегат?

➤ Наручиоцу није познато да ли је постојећи орман прикључен на агрегат. Понудом није потребно предвидети агрегат.

5) Ако не желите агрегат, колику аутономију батеријског поља захтевате?

➤ У конкурсној документацији је захтевано да саставни део кабинета буде UPS 1500VA/1000W. Намена UPS-а је да обезбеди само безбедно искључивање система, те се подразумева да UPS са интегрисаном (или евентуално екстерном) батеријом обезбеди аутономију рада од приближно 10 минута. Дакле, није потребно формирати батеријско поље за већу аутономију рада.

Сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Укр. Владисла Тинтор
