



Број: 1-02-4042-10/18-8

Датум: 30.07.2018.

Београд

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке услуга – физичко-техничко обезбеђење новоизграђених станица за мониторинг РФ спектра, на две године, редни број 1-02-4042-10/18;

Сходно одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), достављамо вам појашњење конкурсне документације у вези са постављеним питањима:

ПИТАЊЕ БР. 1: Део радова који је предвиђен техничком спецификацијом (инсталирање боце за аутоматско гашење пожара) не подлеже Закону о приватном обезбеђењу већ Закону о заштити од пожара, па Вас молимо да измените конкурсну документацију и у складу са чланом 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама и Законом о заштити од пожара захтевате да се, поред осталих, доставе и доле наведена овлашћења:

1. Овлашћење МУП РС за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара (Лиценца А)
2. Овлашћење МУП РС за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара и то:
 - Пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара (Лиценца Б1)
 - Пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара (Лиценца Б2)

ОДГОВОР БР. 1: Наручилац прихвата ваше аргументе за изменом конкурсне документације, у делу који се односи на Овлашћење МУП РС за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара и то:

- Пројектовање и извођење стабилних система за гашење пожара (Лиценца Б1)
- Пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара (Лиценца Б2)

У том смислу, Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

ПИТАЊЕ БР. 2: Техничком спецификацијом је предвиђено да се инсталира Еко-гас. Молим Вас да прецизирате на који гас тачно мислите?
Да ли можемо понудити гас Novac 1230?

ОДГОВОР БР. 2: Пошто се ради о заштити опсетљиве електронске опреме захтев је да се користи „Есо-gas“ односно средство на бази инертног гаса за гашење пожара а не неко од средстава на бази воде, пене, сувог праха и слично.

Гас *Noves 123*, који је између осталог намењен и за гашење пожара у серверским салама, задовољава жељене особине система за гашење пожара у контејнеру па стога може бити понуђен.

ПИТАЊЕ БР. 3: У складу са стандардима SRPS EN12094 I SRPS EN 54 сва опрема Система за аутоматску дојаву и гашење пожара мора да испуњава захтеве наведених стандарда па самим тим и централни уређај којег у вашем случају нема. Ваш захтев да се наведена боца са Еко-гасом повеже на противпровалну централу, није у складу са законом. У складу са тим потребно је комплетно специфицирати и електро и машински део система за гашење и евентуално са овог система проследити сигнале на алармну централу а никако управљати системом за дојаву и гашење пожара на начин који сте ви тражили.

ОДГОВОР БР. 3: Предлог техничког решења система за гашење пожара је ствар Понуђача. Понуђач треба да дизајнира систем и димензионише потребне компоненте (боцу са гасом, електро-вентиле, актуаторе и остале неопходне електро/механичке компоненте) на такав начин да обезбеди захтевану функционалност а имајући у виду опрему коју Наручилац већ поседује на локацији.


ПИТАЊЕ БР. 4: На основу ког стандарда је прорачуната потребна количина гаса за ефикасно гашење пожара?

Да ли можете да доставите оригинални прорачун количине гаса из софтвера?

ОДГОВОР БР. 4: Наручилац није прорачунавао количину гаса него је у поступку припреме јвне набавке и „испитивања тржишта“ добио информације да би за контејнер, унутрашњих димензија основа 4,3 x 2,3 м и висина 2,9 м, боца са гасом за заштиту требала да буде 8 до 10 кг. Имајући у виду добијене предлоге наручилац је у техничкој спецификацији захтевао боцу наведене тежине.

Ово појашњење конкурсне документације објавити у року од три дана од дана пријема захтева, на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

С поштовањем,

За ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Владимир Кучевић